

REPUBLICA MOLDOVA

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Obiectul achiziției: Sistem de răcire și recirculare a apei purificate și
ultrapurificate

Cod CPV: 42943500-3

Autoritatea contractantă: CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A
SÎNGELUI

Procedura achiziției: Cerere a ofertelor de prețuri

Procedura nr. 17/00996 **din** 10.04.2017

Nr. BAP și data publicării: 26 **din** 31.03.2017

Data deschiderii: 10.04.2017 , **ora** 10:00

Prezenta documentație este identică cu cea aprobată și postată în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice", fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru



Chișinău 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI

nr. 17/00996 din 31.03.2017

Denumirea autorității contractante: CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SINGELUI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției: Sistem de răcire și recirculare a apei purificate și ultrapurificate
Cod CPV: 42943500-3

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedură de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 26 din 31.03.2017.

În scopul achiziționării "Sistem de răcire și recirculare a apei purificate și ultrapurificate" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economiei interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Sistem de răcire și recirculare a apei			
1.1	42943500-3	Sistem de răcire și recirculare a apei purificate și ultrapurificate	Bucată	1.00	Destinația: Pentru asigurarea temperaturii și recirculația apei purificate și ultrapurificate utilizată în procesul de producere a preparatelor biomedicale sangvine Părți componente obligatorii ale sistemului: Ciler cu sistem de recirculare a agentului de răcire cu caracteristicile minime: Putere minim-4 kW Puterea de răcire minim - 3,5 kW Puterea pompei minim - 0,33 kW Presiunea pompei minim - 3 bar Dimensiunea rezervorului minim- 20 litri Tipul de agent frigorific - R134a, ecologic Conexiune: 1/2 " Cămașă de răcire pentru rezervorul de apă purificată de 1000 litri cu următoarele specificații tehnice minime: - cămașă de răcire pentru rezervorul de apă ultrapurificată de 300 litri Pompă peristaltică super curată cu specificații tehnice minime: Viteza de lucru-2900±50 rot / min. Tensiune 380/400 V Serviciul sigiliu kit arbore de EPDM (etilen propilen-dien-cauciuc) Clemă de conectare tip ASME BPE de intrare / iesire 2/1 1/2 Piese ce intră în contact cu apa ultrapurificată din AiSi316L, puritate Ra de 0,8 microni. Softul sistemului va asigura

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	42943500-3	Sistem de răcire și recirculare a apei purificate și ultrapurificate	Bucată	1.00	<p>intercalarea între componentele obligatorii și cu softul existent la etapa de pregătire a apei purificate cu instalația existentă</p> <p>Capacitatea de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menținerea permanentă a temperaturii apei ultrapurificate în rezervorul de 300 litri existent la temperatura de + 4 0C în permanentă recirculare - menținerea permanentă a temperaturii apei purificate în rezervorul de 1000 litri existent la temperatura de + 10 0C în permanentă recirculare <p>Parametrii de funcționare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intercalarea sistemului de răcire în sistemul existent de producere și păstrare a apei purificate - sistem de vizualizare a temperaturii apei ultrapurificate - buclă de recirculare a apei ultrapurificate din AiSi316L, puritate Ra de 0,8 -10 metri <p>Servicii conexe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigurarea tuturor elementele necesare pentru realizarea și asigurarea funcționalității procesului de intercalare și exploatare

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

În decurs de 60 zile de la semnarea Contractului

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Decizia de înregistrare a întreprinderii	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
2	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberat de banca deținătoare de cont;	Da
3	Licența de activitate	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
4	Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor / serviciilor oferite	eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor – copia originalului, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;	Da
5	Formularul informativ despre Ofertant	Original confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului, completat conform formularului 3.4 aprobat prin Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii	Da
6	Declarația privind situația personală a operatorului economic	Original confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului, completat conform formularului 3.5 aprobat prin Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii	Da
7	Specificații tehnice și de formare a prețului	Original confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului, completat conform formularului 4.1 și 4.2 aprobat prin Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI**

Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11**

Tel.: **022109051** , Fax: **022109070** , E-mail: **singe@ms.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **BREAHNĂ DORIN, Inginer Șef**

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **10.04.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11**

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **10.04.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: **CEBOTARI SVETLANA**

